

見積り依頼仕様書

見積り番号	1		整理	
機器名称	自動除塵機		数量	1台
準拠規格	JIS, JEM, JEC			
仕様	(1) 形式	間欠式自動除塵機 (回転アーム型)		
	(2) 池寸法	水路巾 1500 mm × 深さ 4000 mm × 1 池		
	(3) スクリーン	目巾 20 mm × 取付け角度 75° (スクリーンは既設使用)		
	(4) 駆動装置	φ3 × 1.5kW × 400V × 60Hz (外部駆動)		
主要部材質	(1) フレーム	鋼及び銅板	S400	
	(2) 軸	S35C 以上	又は	STK S45C 以上
	(3) ケーシング	形鋼及び銅板	S400	
	(4) 回転ローラー	FC200 以上、S35C 以上		
	(軸受、オイルレスメタル又はボールベアリング)			
	(5) スプロケット	鋳鉄、機械構造用炭素鋼		
		SC480 以上又は S45C 以上、FCD500 以上		
	(6) その他接水要部	ピン、ボルト、スペーサ、通しボルト等	SUS304	
付属品類 (1台につき)	(1) アンカーボルト	1 式		
	(2) 照明器具 (防水形、ガード付)	2 個		
	(3) 換気扇 (ガード及び風量調整ダンパ)	1 式		
	(4) 洗浄配管 (機内配管、バイパス配管付、電動弁共)	1 式		
予備品 (1台につき)	(1) 油脂類	グリース 16 kg	1 缶 (全台につき)	
		ギヤオイル (使用時) 18 L	1 缶 (全台につき)	
	(2) 照明灯 (防水形)	2 個		
	(3) レーキ (爪のみ)	1 組 (全台につき)		
使用条件	使用目的	流入した下水中の浮遊物を阻止し、掻き揚げる。		
	使用条件		設置場所	屋内
メーカー指定	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>			
工場検査	社内 <input type="checkbox"/> 立会 <input type="checkbox"/> 公的機関 <input type="checkbox"/> 参考図 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (部)			
適用仕様書	日本下水道事業団編集 機械設備工事必携、標準仕様書			
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 見積り金額にスクリーン価格は含まない。 ・ 重量を明記のこと。スクリーン重量は含まない) ・ 点検架台は重量、価格とも別途とし含まない。 ・ 洗浄装置は除塵機カバー内及び破碎机との連結シュート洗浄用とし、自動除塵機と連動運転ができること。 			

見積り依頼仕様書

見積り番号	2	整理番号	
機器名称	し渣破碎機	数量	1台
準拠規格	JIS, JEM, JEC		
仕様	(1) 形式	2軸駆動式(水平横置移動式)	
	(2) 処理量	3.0 m ³ /hr 以上	
	(3) 駆動装置	φ3×3.7kW×400V×60Hz	
主要部材質	(1) カッター	FC	以上
	(2) 切削	特鋼	
	(3) 軸	S45C	JIS B 440
付属品類 (1台につき)	(1) 過負荷保護装置	1式	
	(2) 特殊工具類	1式	
	(3) 除塵機接続用伸縮継手(ゴム製)	1式	
	(4) シーケンサ(電気設備工事へ支給)	1式	
	(5) その他必要なもの	1式	
予備品 (1台につき)	(1) カッター	10%	
使用条件	使用目的	汚水ポンプの閉塞を防止する為、夾雑物を細断する。	
	使用条件	設置場所	屋内
メーカー指定	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		
工場検査	社内・立会・公的機関	参	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無(部)
適用仕様書	日本下水道事業団編集 機械設備工事必携、標準仕様書		
備考	・重量を明記のこと。		

見積り依頼仕様書

見積り番号	3	整理番号	
機器名称	ダクト付帯材料	数量	1個当り
準拠規格	JIS		
仕様	ダクト付帯材料		
	(1) ダンパ (JIS 5K, PVC)	φ100, φ150	
	(2) たわみ継手 (JIS 5K, 軟質塩ビ)	φ100	
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; font-size: 48px; font-weight: bold;">Sample</div>			
主要部材質			
付属品類 (1台につき)			
予備品 (1台につき)			
使用条件	使用目的	脱臭ダクト用	
	使用条件		設置場所 屋内
メーカー指定	有 ・ <input type="checkbox"/> 無		
工場検査	社内 ・ 立会 ・ 公的機関	参考図	有 ・ <input type="checkbox"/> 無 (部)
適用仕様書	日本下水道事業団編集 機械設備工事必携、標準仕様書		
備考	・ 各口径毎の1個当りの単価見積りとする。		

見積り依頼仕様書

見積り番号	4	整理番号	
機器名称	鋼製加工品加工費	数量	kg当り
準拠規格	JIS		
仕様	鋼製加工品加工費 鋼製架台類 SS400 (kg当り)		
<h1>Sample</h1>			
主要部材質			
付属品類 (1台につき)			
予備品 (1台につき)			
使用条件	使用目的	機器の点検架台の製作	
	使用条件		設置場所
メーカー指定	有・ <input type="checkbox"/> 無		
工場検査	社内・立会・公的機関	参考図	有・ <input type="checkbox"/> 無(部)
適用仕様書	日本下水道事業団編集 機械設備工事必携、標準仕様書		
備考	・ 材料費、塗装費及び据付費は含まない。 ・ 単価見積りとする。		

見積り依頼仕様書

見積り番号	5	整理番号	
機器名称	鋼製加工品塗装	数量	m ² 当り
準拠規格			
仕様	鋼製加工品屋内露出部塗装		
	(1) 素地調整 第2種ケレン		
	(2) 塗装仕様	第1層(下塗)	鉛、クロムフリー錆止めペイント 35μm
		第2層(下塗)	鉛、クロムフリー錆止めペイント 35μm
		第3層(中塗)	フタル酸樹脂材料中塗り 30μm
	第4層(上塗)	フタル酸樹脂材料上塗り 30μm	
Sample			
主要部材質			
付属品類 (1台につき)			
予備品 (1台につき)			
使用条件	使用目的	鋼製加工品の塗装	
	使用条件		設置場所 屋内
メーカー指定	有・ <input type="checkbox"/> 無		
工場検査	社内・立会・公的機関	参考図	有・ <input type="checkbox"/> 無(部)
適用仕様書	日本下水道事業団編集 機械設備工事必携、標準仕様書		
備考	・ 材工共の複合見積りとする。		